

**2026. szeptember 14 - 22 közötti időszakban Nagyerdei Stadion Északi
Rendezvénytéren szabadban, Stadion parkoló területen Ponyvaszerkezetű
építményben tartott „Zamat-Gasztro-Élmény Fesztivál” rendezvény tűzvédelmi
előírásai**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19 § /1. bek./, valamint végrehajtására kiadott 101/2023. (XII.29) BM számú rendeletben előírtak alapján a **„Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft közreműködésével 2026. szeptember 14-én kezdődő és szeptember 22-én befejeződő Zamat-Gasztro-élmény Fesztivál „zenés - táncos rendezvény” építési, rendezvénytartási, bontási területen ezen” Tűzvédelmi előírás”** -ban foglaltak végrehajtását és folyamatos betartását rendelem el.

A 1996. évi XXXI. törvény, végrehajtására az 54/2014. (XII.05.) BM számú rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat -ban (OTSZ) a tűzvédelmet érintő egyéb hatályos jogszabályokban, TvMI előírásokban, Magyar Szabvány -ban, tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások betartása, betartatása kötelező valamennyi munkavállalóra, foglalkoztatottra, a rendezvényen közreműködőre, vendégre. A tűzvédelmi előírást valamennyi munkavállaló, foglalkoztatott köteles elsajátítani, betartani és betartatni.

Nem a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. állományában levő, de a rendezvényen közreműködő munkát végzővel is meg kell ismertetni a tűzvédelmi előírás reá vonatkozó részét.

A tűzvédelmi előírás, valamint egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő felelősségre vonásáról az előírás rendelkezik.

A „Tűzvédelmi előírás” 2026. szeptember 14-én. 00.00 órakor lép hatályba és a rendezvény zárását követően 2026.szeptember 22.-én 18.00 órakor hatályát veszti.

Debrecen, 2026. augusztus 17.

DEBRECENI CAMPUS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
4028 Debrecen, Kálvária út 26.
Cégjegyzékszám: 01-09-013671
Adószám: 21454167-2-09

Páll László Krisztián
Debreceni Campus Nonprofit
Közhasznú Kft.
ügyvezető igazgató

Készítette:


Serbán György

tűzvédelmi megbízott
BM Tűzoltó Kiképző központ 41/1988
felsőfokú tűzvédelmi vezető

Alkalmi rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírások

1. Az alkalmi rendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat a Biztonsági terv, tűzriadó tartalmazza.
2. A rendezvényi területen az alkalmi rendezvény tartási engedély alapján műsor tervben (program füzet) meghatározott, valamint ahhoz szervesen kapcsolódó szolgáltató, kiszolgáló tevékenységet szabad végezni és az ahhoz szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani.
3. Ideiglenes kerítéssel határolt rendezvényi területre a kiürítés számításban meghatározott létszámot szabad beengedni. Amennyiben a résztvevők létszáma a megengedett létszámot eléri, a rendészeti feladatot ellátók a vendégek belépését korlátozzák. Beengedhető létszám: 7675 fő.
4. Az alkalmi rendezvényen közreműködő munkát végzőt – kivéve a fellépőket, alkalmi árusokat, - a vonatkozó tűzvédelmi előírásokra dokumentáltan ki kell oktatni.
5. A rendezvényen közreműködő alvállalkozók – alkalmi árusok munkavállalóinak, foglalkoztatottjainak oktatása az alvállalkozó kötelessége.
6. Az építményben vagy szabad területen keletkező tűz esetén, a hivatásos tűzoltóság helyszínre hívásával (Tel.: 112 általános segélyhívó) egyidejűleg az észlelőnek hangos szóval - kiabálással kell jeleznie a tüzet a közelben tartózkodók felé, azonnal értesíteni kell a közelben tartózkodó rendészt, szervezőket. A szervezők a színpadi hangosító berendezés útján tájékoztatják a résztvevőket a bekövetkezett eseményről.
7. Ideiglenes építmény, veszélyeztetett terület elhagyása, értékek mentése:
 - A tűzjelzés vétele esetén a munkát végző köteles: az általa használt elektromos készülékeket feszültség mentesíteni, Pb gázkészüléket elzárni, Pb gázpalackot eltávolítani, a területen tartózkodó arra rászorulókat a menekítésben segíteni, a lehetőségei alapján a tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni.
8. A színpad védelmére 50 m²-ként egy darab, az önálló vendéglátó egységeknél legalább egy darab A 34 tűzosztályú tűz oltására alkalmas, érvényes ellenőrzési címkével ellátott kézi tűzoltó készüléket kell könnyen hozzáférhető helyen készenlétben tartani. (P 6 porral oltó kézi tűzoltó készülék)
9. Az alkalmi rendezvény területen - a vendéglátó ipari egység által használt gáztűzhely, kemence, gázinfra hőszugárzó kivételével – nyílt lánggal járó tevékenységet végezni, nyílt lánggal hőt fejlesztő készüléket használni nem szabad.
10. Elektromos elosztó hálózati szereléseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásának. Az elektromos elosztó hálózat tűzvédelmi megfelelőségéről az azt kiépítő vállalkozó a rendezvényi helyszínen írásban nyilatkozik.
11. A kereskedelmi egységek által használt elektromos készülékek, berendezések megfelelő műszaki állapotáról a használó köteles gondoskodni. Nem megfelelő műszaki állapotú elektromos eszköz, készülék a rendezvényi területen nem használható! (Esetenként az elektromos készülék, berendezés állapotát a helyszínen tartózkodó elektromos szakemberek ellenőrzik)
12. A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni
13. A vendégek, munkavállalók, foglalkoztatottak veszélyhelyzeti menekítésére a kijelölt közlekedési területet szabadon kell tartani. Oda elárúsító helyeket, vagy egyéb eszközöket telepíteni nem szabad. A menekítésre kijelölt mobil kerítéssel határolt közlekedő részen biztonsági szolgálatot ellátó rendészt kell járőröztetni, aki szükség esetén a mobil kerítés megbontását azonnal végre tudja hajtani.
14. A menekülési irányokat a szabványos (1200x600 mm-es utánvilágító) táblával jelölni kell. A rendezvényi területen éghető folyadékot tárolni, használni – kivéve a vendéglátóegységben használt étolaj – nem szabad.
15. Műsorhoz kapcsolódó pirotechnikát, nyílt láng használatot az adott területen jelen levő biztonság felelős írásban engedélyezhet.

16. A rendezvényi területen bekövetkezett esemény alkalmával a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetési fejlesztési ügyvezető igazgatót, biztonság felelőst azonnal tájékoztatni kell.
17. A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a rendezvény szervezésben közreműködő munkáltató az alkalmazottaival szemben saját hatáskörben fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás lefolytatására - a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése alapján - a fegyelmi jogkört gyakorló jogosult. Vendég által elkövetett tűzvédelmi szabálytalanságot a közreműködő rendészetnek azonnal meg kell szüntetni. Szükség esetén szabálysértési feljelentés megtétele a rendezvény szervezésért felelős feladata.
18. A rendezvényen közreműködő vállalkozások tűzvédelmi szabálytalansága esetén a vállalkozás tevékenységét a szabálytalanság meg nem szüntetéséig fel kell függeszteni. A felfüggesztés ellenére a tevékenységet tovább folytató ellen azonnal – a biztonsági szolgálat közreműködésének igénybevétele mellett – a szervezőnek intézkedni kell. Szükség esetén hatsági intézkedést kell kérni. A hatsági intézkedés megtörténteig a vállalkozással szemben rendészeti zárlatot kell alkalmazni. A hatsági intézkedés kérés a rendezvény szervezésnél közreműködő felelős személy feladata.

Debrecen, 2026. augusztus 17.